

	T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ	Doküman No	SDS.TL.34
		Yayın Tarihi	27.03.2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

KLİMA SANTRAL ODASI TEMİZLİK TALİMATI

1. Amaç

Bu talimatname, klima santral odası hijyenik koşullarda tutulmasını sağlamak, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışan güvenliğini korumak amacıyla temizlik işlemlerinin nasıl yürütüleceğini belirlemek için hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat, klima santral odası görev yapan temizlik personeli ve ilgili diğer personeli kapsar.

3. Genel Kurallar

- Temizlik işlemleri yüzeylere ve cihazlara zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Temizlik işlemleri temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- Temizlik işlemi cihazların çalışmadığı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
- Temizlik sırasında koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
- Temizlik işleminde kullanılan malzemeler farklı alanların temizliğinde kullanılmamalıdır.
- Temizlik işlemlerinde çamaşır suyu (1/10'lük ölçülerinde) kullanılır.
- Kontroller sırasında herhangi bir arıza, uygunsuzluk vb. ile karşılaşılması durumunda denetim formuna işlenecek ve kalite birimine, arızalar teknik servise ve idareye derhal haber verilecektir.
- Temizlenecek olan bölüm/malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenmiş ise, temizliğe ek olarak 1/10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir.
- Atıklar, tıbbi atık ve genel atık olarak ayrı toplanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Temizlik Süreci

- Zemin Temizliği** : Nemli mop ile ayda en az 1 defa ve gerektiğinde temizlenmelidir (toz kaldıracak kuru süpürme yapılmamalıdır). Dış ünitelerin bulunduğu alanın sert fırça ile süpürülmesi.
- Pencereler** : 6 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde camlar çizilmeyecek ve leke bırakmayacak şekilde cam temizleyicilerle temizlenmeli, pencere çerçeve ve pervazları nemli bezle silinmeli.
- Klima Santralleri** : Nemli bez ile 3 ayda bir defa ve gerektiğinde temizliği yapılır.
- Kapılar, Kapı Kolları, Elektrik Düğmeleri** : Bu gibi sık dokunulan yüzeyler dezenfektanlı bez ile ayda en az 1 defa ve gerektiğinde alkollü dezenfektan ile temizlenmelidir.
- Tavanlar ve Işık Panelleri** : 6 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde tozdan arındırılmalıdır.
- Duvarlar** : Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olması durumunda derhal dezenfekte edilmeli. 6 ayda en az 1 defa ve gerektiğinde nemli mikrofiber bez veya mop ve deterjan bazlı solüsyonlar kullanılarak silinmelidir.

Temizlik çizelgesi her temizlikten sonra eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

5. Sorumluluklar

- Temizlik personeli, bu talimatlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Sorumlu personeller, odanın ve ortam içerisindeki eşyaların doğru şekilde temizlenmesini sağlamak için yönlendirme yapmalıdır.
- Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu talimatname, Sağlık Bakanlığı ve ilgili hijyen yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup, belirli periyotlarla güncellenir.

6. İlgili Dökümanlar

- Klima Santral Odası Aylık Temizlik Takip Ve Denetim Formu (SDS.FR.34)